

## Nurzec Stacja Zaolzie oświetlenie uliczne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		<b>Montaż linii oświetlenia ulicznego.</b>			
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych P-10,5/2,5	słup		
d.1		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N-10,5/4,3	słup		
d.1		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych KK-10,5/6	słup		
d.1		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K-10,5/4,3	słup		
d.1		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn2x25mm2	km.p rzew		
d.1		0,287	km.p rzew	0,287	
				RAZEM	0,287
6	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym SO-130	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym SO-117.225S	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 0906-03 (poz. zastępcza)	Montaż zacisków na przewodach linii nn TTD1CC	szt.		
d.1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć ASA 500-5 BO+F2 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5 0906-02	Montaż bezpiecznika napowietrznego BNO	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W201 na uchwytych W1051	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5	m		
d.1		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNNR 5 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65 (5400lm)	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.II	szt.		
d.1		12	szt.	12,000	

Nurzec Stacja Zaolzie oświetlenie uliczne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>12,000</b>
15 d.1	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.II za następne 1.5 m długości	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
16 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.II	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	<b>56,000</b>