

9. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Zaolzie, Nurzec Stacja.

numer słupa/ typ słupa	Żerdź E-10,5/2,5	Żerdź E-10,5/4,3c	Żerdź E-10,5/6	Płyta ustojowa U85	Obejma OU1	Uchwyt do wysięgnika ośw. W1051	wysięgnik ośw. W201	Oprawa LED IP65 5400lm	Przewód YDY3x2,5mm ²	Bezpiecznik BNo1/wkładka Biwts 4A	Śruba hakowa oc. SHM16x150	Śruba hakowa oc. SHM16x220	Śruba hakowa SOT29 mocowana taśmą	Przewód AsXSn2x25	Uchwyt odciągowy SO117.225S	Uchwyt przelotowo-narożny SO130	Uchwyt dystansowy SO79.6	Zacisk TTD1CC	Zacisk jednostr. przeb. izol. SLIP12.127	Zacisk przeb. izol. SLIP12.05	Ogranicznik przepięć ASA500-5/BO+F2	Taśma COT37	Klamerka COT36	Przewód AsXSn25	Końcówka KA25/10	Pręt uziemiający stal. miedziana $\phi 16$ L=1,5m	Zacisk krzyżowy z przekładką mosiężną	Bednarka oc. 25x4 na słupie	Bednarka oc. 25x4 w ziemi
	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	m	szt	szt	szt	kg	m
15/KKp-10,5/10 (istn)													1		1			2	2	1	1	14	9	4	1	15	4	10	14
15/1/N-10,5/4,3		1		2	2	2	1	1	4	1		1		35		1				3		6	4	1	1				
15/2/P-10,5/2,5	1			1	1	2	1	1	4	1		1		44		1				3		6	4	1	1				
15/3/P-10,5/2,5	1			1	1	2	1	1	4	1		1		44		1				3		6	4	1	1				
15/4/K-10,5/4,3		1		2	2	2	1	1	4	1		1		40	1		2	2		4	1	16	11	5	2	15	4	10	14
17/RKK-10 (istn)											1				1			2	2	1	1			4	1	15	4	7	14
17/1/KK-10,5/6			1	3	3	2	1	1	4	1		1	1	39	2					5		9	6	1	1				
17/2/P-10,5/2,5	1			1	1	2	1	1	4	1		1		43		1				3		6	4	1	1				
17/3/K-10,5/4,3		1		2	2	2	1	1	4	1		1		42	1		2	2		4	1	16	11	5	2	15	4	10	14
Razem	3	3	1	12	12	14	7	7	28	7	1	7	2	287	6	4	4	8	4	27	4	79	53	23	11	60	16	37	56

Całkowita długość przewodu AsXSn2x25mm² wyniesie - 299m